

# Achtung: Verunreinigtes Trinkwasser – Trinkwasser muss abgekocht werden



## Betroffene Gemeinden

Herzogenbuchsee (ohne Ortsteil Oberönz), Aeschi (nur Ortsteil Steinhof), Hellsau, Höchstetten, Seeberg (sämtliche Ortsteile), Thörigen, Willadingen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Nach den Starkregen der vergangenen Tage wurde im Leitungsnetz bakteriell verunreinigtes Trinkwasser festgestellt.

Trinkwasser muss einmal kurz aufgekocht werden (kräftig sprudeln). Das Abkochen garantiert das Abtöten allfälliger Krankheitserreger.

**Abkochen** ist insbesondere für folgende Tätigkeiten notwendig:

- Trinken, Getränkezubereitung (z.B. Eiswürfel)
- Zur Nahrungszubereitung, Anrühren von Schoppen
- Zähne putzen
- Medizinische Zwecke (Einnahme Medikamente, Wundreinigung, Nasenspülen usw.)
- Geschirrabwasch von Hand
- Kaffee, Teezubereitung mit Haushaltsgeräten
- Waschen von Obst, Gemüse, Salat oder weiteren Lebensmitteln
- Trinkwasser für empfindliche Haustiere

Kein Abkochen ist nötig beim Geschirrspüler (höchste Temperaturstufe, mind. 80°C wählen), für allgemeine Reinigung, zur Toilettenspülung, fürs Duschen oder dem Wäschewaschen mit Maschine.

## Verhaltensempfehlung

Wir empfehlen, zum Trinken und als Säuglingsnahrung Mineralwasser zu verwenden. Haben Sie bereits vom verschmutzten Trinkwasser konsumiert? Beobachten Sie sich, sollte innert 48 Stunden hohes Fieber, Durchfall und/oder Erbrechen auftreten, konsultieren Sie einen Arzt.

## Hintergrund und weitere Informationen

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen – dies kann aber mehrere Tage dauern.

Das Trinkwasser wird nun behandelt und eine Netzspülung durchgeführt. Dadurch kann das Wasser in den nächsten Tagen einen deutlichen Geruch oder Geschmack nach Chlor aufweisen (ungefährlich).

Die Bevölkerung wird über die weitere Entwicklung aktiv informiert. Diese Abkochvorschrift ist abgestützt auf die Empfehlungen des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Die aktuellsten Mitteilungen werden auf der Website [www.ewk.ch](http://www.ewk.ch) publiziert.

Dieser Aufruf ist gültig bis zum Widerruf durch die Wasserversorgung oder Gemeinde.

EWK Herzogenbuchsee AG  
Eisenbahnstrasse 2  
3360 Herzogenbuchsee  
062 956 51 51